


FOR INSPEKSJONSKUMMER GJELDER FØLGENDE:

- 1.) Diameter større eller lik Ø1400
- 2.) Dersom avfallsrøret har større overdekning enn 0,6m skal dimensjonen på kummen økes i samråd med Asker kommune
- 3.) Montering av kumramme og kumlokk utføres iht. VA/Miljøblad nr. 32
- 4.) Kum skal dreneres
- 5.) Det skal kun benyttes NS-godkjente kummer og deler.
- 6.) Ledning for pneumatikk samt kabler skal trekkes inn i kum
- 7.) Fast ramme utenfor veg
- 8.) Kum skal være i betong
- 9.) Det skal benyttes kjørestærke lokk i veg/gangveg

REV. NR:	B	.	.	.		
	A	.	.	.		
REV	REVIDERING GJELDER			PRO	KONT	DATO
Typiske kummer				Tegnet av:	TKLN	
Inspeksjonskum				Kontr. av:	SIPE	
Normtegning				Seksb.:	BMIV	
				Dato:	29.08.2017	
				Målestokk:	1:25	
				Ark. nr.:		
 Asker kommune				Tegn. nr.:		AK-A 08-1